



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № 1

Республика Коми, г. Сыктывкар  
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«11» 08 2023 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара**
- 1.2. Адрес объекта: **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1567,7 кв.м.  
 - часть здания: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (**Да, Нет**); 5176 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: **1949**, год последнего капитального ремонта: **1983**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2023**, *капитального* **2024-2025г.**
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, ГОУ РК «С(К)Ш №40»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**Оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (**Государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, **региональная**, Муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Республики Коми**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.210**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **начальное общее образование, основное общее образование**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому, дистанционно**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, **все категории инвалидов**)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: **220 человек.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**Да, Нет**)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **городские автобусные маршруты №1,3,4,17,44 до остановки «магазин №4»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, **Нет**)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**Да**, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **НЕТ.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **Есть**, Нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, **Нет** ( \_\_\_\_\_)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ДЧ-В
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;



ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ-В - доступно условно всем,  
 ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);  
 ВНД-В – временно недоступно всем,  
 ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – (дополнительная помощь сотрудника) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

### 3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Имеется
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	-
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в МОУ	-
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	-

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср

2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	Разработка адаптивных программ

#### 4.3. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

#### 4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается



4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,  
дата: **www.zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» 08 2023 года,
2. Акта обследования объекта: от «11» 08 2023 года
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «11» 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГОУ РК «С(К)Ш №40»  
 г. Сыктывкара  
 Н. В. Пьянкова  
 «11» 08 2023 года

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
 № 1

Республика Коми, г. Сыктывкар  
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«11» 08 2023 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара**
- 1.2. Адрес объекта: **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: **3 этажа, 1567,7 кв.м.**  
 - часть здания: **—** - **—** этажей (или на **—** - **—** этаже), **—** - **—** кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (**Да, Нет**); **5176 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1949**, год последнего капитального ремонта: **1983**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2023, капитального 2024-2025г.**
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, ГОУ РК «С(К)Ш №40»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**Оперативное управление, аренда, собственность**)
- 1.9. Форма собственности (**Государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, **региональная, Муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Республики Коми**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.210**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **начальное общее образование, основное общее образование**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому, дистанционно**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, **все категории инвалидов**)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: **220 человек.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**Да, Нет**)



### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом **городские автобусные маршруты №1,3,4,17,44 до остановки «магазин №4»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; НЕТ

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет ( \_\_\_\_\_)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

*Степаненко Евгений Сергеевич зам директора 89121784338*  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 220 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом **городские автобусные маршруты №1,3,4,17,44 до остановки «магазин №4»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; НЕТ

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет ( \_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г,У)		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	ДЧ-В		
	4 (II) Места приложения труда			

	4 (III) Жилые помещения			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

**\*\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – (дополнительная помощь сотрудника) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

### 3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Имеется
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	-
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в МОУ	-
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными	-



возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	
-----------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное	Разработка адаптивных

4.3. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) \_\_\_\_\_

4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.5.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на ___ л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на \_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы  
Директор

Н.В. Пьянкова  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



Члены рабочей группы:

Заместитель директора Е.С. Степаненко

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Учитель трудового обучения А.В. Мужев

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Главный специалист по доступной среде КРО ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)

Д.Е. Королёв



(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует информация об объекте; - отсутствует мнемосхема.	<b>К,О,С, Г,У</b>	- оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа	<b>ТСР, Орг.</b>
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть			- отсутствует навигация на территории объекта;	<b>К,О,С, Г,У</b>	- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с <b>ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875</b>	<b>ТСР, Орг.</b>
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Автостоянка и парковка	нет			- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; - отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на	<b>К,О</b>	- каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности,	<b>ТСР, Орг.</b>

					<p>кресле коляски;  - отсутствует знак парковки для инвалидов.</p>		<p>выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.  - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.  - нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м.</p>	
	<p>ОБЩИЕ  требования к зоне</p>						<p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований <b>СП 42.13330</b>;  Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта</p>	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка):	ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСР;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**

2. Входа (входов) в здание: **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены.	<b>О, С</b>	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. - установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно <b>ГОСТ Р 52875</b>	<b>ТСР, Орг.</b>

2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			- доводчик не отрегулирован.	<b>К, О, С</b>	- отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	<b>ГСР, Орг.</b>
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении;</li> <li>- закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности;</li> <li>- провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.</li> </ul>	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание:	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, зона ожидания	есть			<p>- отсутствует выделенное место для собаки поводья;</p> <p>- по ходу движения присутствуют элементы выступающие за плоскость стен более нормативных требований.</p>	<b>К,О,С, Г,У</b>	<p>- обеспечить на объект доступ собаки поводья с соответствующими документами согласно <b>ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181 ст.15 п.7;</b></p> <p>- конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей</p>	<b>ТСР, Орг.</b>

							опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть					На балансе организации имеется ступенькоход.	
3.5	Дверь	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина дверей менее 0,9 м;</li> <li>- высота порогов более 1,4 см;</li> <li>- не выделены контрастным цветом дверные проемы;</li> <li>- отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей;</li> <li>- доводчик не отрегулирован;</li> <li>- установлены ненормативные ручки.</li> </ul>	К,О,С, Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить ненормативные дверные проемы до нормативного значения 0,9 м.</li> <li>- занизить пороги до нормативного значения 0,014 м.</li> <li>- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</li> <li>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения</li> <li>- выделить контрастным цветом дверные проемы;</li> <li>- отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей,</li> </ul>	ТСР, Орг.



						<p>продолжительностью не менее 5 секунд</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</li> <li>- нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)</li> <li>- двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску;</li> <li>- следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек</li> </ul>	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- не обозначены пути эвакуации для МГН;</li> <li>- отсутствует зона безопасности.</li> </ul>	<p><b>К,О,С, Г,У</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ;</li> <li>- изготовить и разместить на стене</li> </ul>	<p><b>Ремонт ТСР, Орг.</b></p>

						<p>рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.</li><li>- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы</li></ul> <p>Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p>	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу</p> <p>Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их</p>	



							<p>спасения пожарными подразделениями</p> <p>Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):	ДЧ-В			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания	



							ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Необходимо выделить зону для обслуживания граждан (К,О,С,Г,У) с установкой специального оборудования и организации учебного процесса с учетом особенностей инвалидности учащегося. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений: **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- бочок унитаза не закреплен;</li> <li>- отсутствует зеркало;</li> <li>- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;</li> <li>- отсутствуют крючки для одежды и костылей;</li> <li>- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.</li> </ul>	К, О, С	Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с	Ремонт, ТСП, Орг.



						<p>возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</li><li>- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;</li><li>- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);</li><li>- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;</li><li>- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;</li><li>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм. от пола);</li><li>- выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.</li><li>- оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<p>формы для вызова помощи;  - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.;  - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</p>	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Раздевалка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					<p>В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом),</p>	

						<p>расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений:	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСП;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).



**I Результаты обследования:**

6. Система информации (и связи) на объекте: **Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			<p><b>Сайт организации</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация для МГН о структурном подразделении;</li> <li>- вкладка на главной странице "Доступная среда";</li> <li>- описание остановок общественного транспорта в близи объекта;</li> <li>- описание номеров маршрутов общественного транспорта;</li> <li>- схемы движения к объекту от остановок общественного транспорта;</li> <li>- режима работы объекта;</li> <li>- номеров ответственных за оказания ситуационной помощи на объекте;</li> </ul>	<b>К,О,С, Г,У</b>	- оформить сайт организации для удобного пользования им людьми с инвалидностью (на главной странице разместить вкладку "Доступная среда" и наполнить ее всей необходимой информацией, так же на главной странице разместить вкладку для слабовидящих в соответствии с <b>ГОСТ Р 52872-2012.</b>	<b>ТСР, Орг.</b>

					- схемы движения по территории объекта к доступному входу; - схемы движения по территории объекта к доступной парковке.			
6.2	Акустические средства	есть		-	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствует радиотрансляция в здании.	С,Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - оборудовать радиотрансляцией здание.	ТСР, Орг.
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и	

							своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте:	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).





Приложение \_\_\_\_\_  
к Паспорту ОСИ № 1  
Дата 18 12 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГОУ РК «С(К)Ш №40»  
г. Сыктывкара

Н. В. Пьянкова

**«Дорожная карта ОСИ»**

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

**Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми**

*(наименование учреждения)*

**«Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара**

*(наименование объекта)*

**167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

*(Адрес объекта)*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Категории инвалидов</b> <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	<b>Срок исполнения</b> <i>(этап работы* и дата)</i>	<b>Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия</b> <i>(с указанием источника финансирования)</i>	<b>Примечание</b> <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	31 декабря 2023 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»

				для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2023 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной	31 декабря 2023 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

				специфики"	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2023 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	ГОСТ Р 52872-2019. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2023 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект	Г,С	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные	Ситуационно, по мере необходимости

	(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика			законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2023 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»



<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс. руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.

3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - эвакуационное кресло.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2020	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек.</li> </ul>			ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала (со шнурком);</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025

3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2023-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года	Конец 2023 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска



				№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	собаки-поводыря» «Положение о допуске собаки-поводыря»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2025	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфокиоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2023 Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2023 Памятки на объекте для МГН Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Сыктывкар»	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского	К,О,С,Г,У	1 этап 2023	Обращение в МО ГО «Сыктывкар» по восстановлению путей	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

	транспорта			движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Сыктывкар»	
--	------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Примечания:

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель общественной организации инвалидов

КРО ВОИ

название организации

*Владимир Владимирович Ершов*

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19.

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 11 » 08 20 23 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

**СОГЛАСОВАНО:**

Эксперт Коми республиканской организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



Д.Е. Королев

2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ГОУ РК «С(К)Ш №40»  
г. Сыктывкара



Н. В. Пьянкова

2023 г.

**План адаптации для МГН объекта**

**Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара**

(наименование учреждения)

**167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 95**

(адрес)

**на период 2023-2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	

	маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)						
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	<b>По территории объекта</b>						
	- информационные таблички шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	
2.2	<b>По входу в здание</b>						
2.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- эвакуационное кресло.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	
2.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						



2.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала (со шнурком); - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>						
	- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.2	<b>По входу в здание</b>						
	- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок;	К,О,С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	

	- монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей.						
3.6	<b>По системе информации</b>						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2023 года	

Состояние доступности объекта для МГН	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
- на начало планового периода	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>
- по завершении 2-го этапа адаптации**	<b>ДЧ</b>	<b>ДП</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.